

АКТ № 2

О результатах проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению от 02.12.2023 № 271-П в отношении объекта «Дублер пр. Гагарина в г. Нижний Новгород (2, 3 очередь) / Нижегородская область» и «Дублер пр. Гагарина в г. Нижний Новгород (4 очередь) / Нижегородская область»

г. Нижний Новгород

«06» августа 2026 г.

Правительство Нижегородской области в лице Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания № 11», именуемое в дальнейшем «Концессионер» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. В целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 02.12.2023 № 271-П, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка исполнения Концессионером условий вышеуказанного Концессионного соглашения.

2. Объект Концессионного соглашения: «Дублер пр. Гагарина в г. Нижний Новгород (2, 3 очередь) / Нижегородская область» и «Дублер пр. Гагарина в г. Нижний Новгород (4 очередь) / Нижегородская область».

3. Проверка проводилась «03» августа 2026 г.

4. Стадия реализации Концессионного соглашения – Строительство.

5. В ходе проведения контрольных мероприятий для выборочной проверки качества выполненных работ была проведена процедура отбора контрольных образцов кернов, также проведен контрольный объезд строительной площадки.

Заключение: по результатам проведения лабораторных испытаний отобранных образцов выявлено отклонение показателя содержания воздушных пустот от требований ГОСТ Р 58406.1-2020 в верхнем слое покрытия ПК 56+40 (лево). Копия акта отбора образцов (проб), протокол испытаний в приложении к Акту. По результатам объезда вынесены замечания в части отсутствия разбивки пикетажа, наличия отходов и строительного мусора на всем протяжении строительной площадки, наличия сколов на бортовом камне. Концессионеру выдано предписание на устранение нарушений в срок до 17 августа 2026 г.

Настоящий акт составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложение: 1. Копия акта отбора образцов (проб) от 03.08.2026 на 1 л. в 1 экз.;

2. Протокол испытаний от 04.08.2026 № 857 на 1 л. в 1 экз.

Концессионер:
ООО «КСК № 11»

Технический директор



А.А Булатов

Концедент:
ГКУ НО «ГУАД»

Начальник отдела по реализации
региональных проектов
государственно-частного
партнерства и концессий

М.П.



С.В. Рудакович